

**Do uczestników postępowania  
nr WT.2370.1.11.2018**

dotyczy: *postępowania nr WT.2370.1.11.2018 pn. „zakup i dostawa agregatu prądotwórczego zasilania awaryjnego wraz z montażem i uruchomieniem”.*

**Zapytanie:** W nawiązaniu do opublikowanego postępowania o udzielenie zamówienia, proszę o informację, czy jest możliwość dołączenia do postępowania zdjęć, rysunków, schematów, w celu oszacowania długości kabla do podłączenia, posadowienia, warunków terenowych, oraz wyposażenia rozdzielni głównej: prąd znamionowy wyłącznika głównego, jego typ oraz czy posiada napęd. Jeżeli nie proszę o możliwość wizji lokalnej. Ponadto, proszę o przedłużenie terminu składania ofert do 13.06.2018r.

**Odpowiedź:** Zamawiająca nie udostępni zdjęć, rysunków, schematów, w celu oszacowania długości kabla do podłączenia, posadowienia, warunków terenowych, oraz wyposażenia rozdzielni głównej.

**Zamawiająca wyraża zgodę na wizję lokalną.**

Zamawiająca dokonuje poprawy omyłki w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia:

**Było:**

wykonanie projektu wykonawczego zabudowy układu zasilania rezerwowego całości łącznie z układem rozdzielni głównej, z uwzględnieniem rozdziału poboru mocy na poszczególne obwody zasilające obiekty Centralnej Szkoły PSP tak aby zapotrzebowanie nie przekroczyło 200 kW mocy, z podziałem na automatyczny start generatora zasilania awaryjnego oraz możliwością manualnego podłączenia pozostałych obwodów pod agregat przewoźny będący na stanie Centralnej Szkoły PSP o mocy znamionowej 100 kW.

**Powinno być:**

wykonanie projektu wykonawczego zabudowy układu zasilania rezerwowego całości łącznie z układem rozdzielni głównej, z uwzględnieniem rozdziału poboru mocy na poszczególne obwody zasilające obiekty Centralnej Szkoły PSP tak aby zapotrzebowanie nie przekroczyło 200 kVA mocy, z podziałem na automatyczny start generatora zasilania awaryjnego oraz możliwością manualnego podłączenia pozostałych obwodów pod agregat przewoźny będący na stanie Centralnej Szkoły PSP o mocy znamionowej 100 kW.

**Zamawiająca przedłuża termin składania ofert do 13.06.2018r do godz. 10.00**

Zastępca Komendanta  
Centralnej Szkoły  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Częstochowie  
*Borówka*  
st. bryg. mgr inż. Paweł Borówka

**Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej  
Ul. Sabinowska 62/64  
42-200 Częstochowa**