

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przewidziana maksymalna ilość gaśnic do ładowania na okres 24 miesięcy:

Gaśnica proszkowa ABC 6 kg	350 szt
Gaśnica proszkowa ABC 4 kg	150 szt
Gaśnica proszkowa ABC 2 kg	550 szt
Gaśnica proszkowa ABC 1 kg	50 szt
Gaśnica z wodnym roztworem środka pianotwórczego AB 6dm <sup>3</sup> ("z" - zbijakowa)	15 szt
Gaśnica z wodnym roztworem środka pianotwórczego AB 6dm <sup>3</sup> ("x" - pod stałym ciśnieniem)	40 szt
Gaśnica śniegowa CO <sub>2</sub> 5 kg	120 szt
Gaśnica ABF *	40 szt
Gaśnica AF **	5 szt

Za odbiór i dostawę gaśnic do CSPSP odpowiada Zleceniobiorca.

Zakup i bieżące wymiany elementów zaworu gaśnic i elementów roboczych (np: prądownica, wężyk, dysza, zawlecza, plomba) przeprowadza na własny koszt Zleceniobiorca.

Każda gaśnica po naładowaniu musi być oklejona odpowiednią kontrolką zawierającą (datę badania/napełnienia; datę kolejnego badania oraz podpis osoby upoważnionej do ładowania/badania gaśnicy) - opłata powinna być uwzględniona w cenie ładowania gaśnicy.

Terminy, na które przewiduje się zapotrzebowanie na ładowanie będą ustalane na bieżąco według potrzeb szkoleniowych CS PSP. Prognozuje się wykonanie ładowania w okresie 24 miesięcy od podpisania umowy minimalnie 50 % sztuk gaśnic każdego rodzaju.

W ramach potrzeb Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji ilości oraz zakresu dostawy (ilość i rodzaju gaśnic jest uzależniona od wielkości grupy ćwiczącej).

O terminach i wszelkich zmianach dotyczących ładowania podmiot wykonujący zamówienie zostanie poinformowany minimum 48 godzin przed terminem realizacji dostawy (w ofercie **należy podać adres poczty elektronicznej**, z którą będzie prowadzona korespondencja).

\* Gaśnica ABF (gaśnica o pojemności 2dm<sup>3</sup>) musi być wypełniana środkiem gaśniczym innym niż woda.

\*\*Gaśnica AF (gaśnica o pojemności 3dm<sup>3</sup>) musi być wypełniana wodą zdemineralizowaną.