

WT.2370.6.6.2020

Częstochowa, dnia 12 maja 2020 roku

**DO WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

dotyczy: wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WT.2370.6.2020, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (Gz50), obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji do obiektu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie”

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 12 maja 2020 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień i dokonania zmian w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu nr WT:2370.6.2020, pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (Gz50), obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji do obiektu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie”.

Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), poniżej podaję treść wniosku wraz z udzielonymi na niego odpowiedziami:

Lp.	Treść pytania	Dokonane modyfikacje
1.	<p>Dotyczy rozdz. 21 pkt 21.4 ppkt 5 IPU: Czy Zamawiająca jest świadoma, że zmiana mocy umownej jest uwarunkowana zgodą OSD, albowiem OSD zgodnie z przepisami prawa energetycznego jest obowiązane utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w te paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych. OSD weryfikuje wniosek o zmianę umowy w oparciu o wydane warunki przyłączenia. W przypadku gdy zawnioskowana moc umowna nie będzie zgodna z wydanymi warunkami OSD nie wyrazi zgody na zmianę mocy i odbiorca będzie rozliczany według dotychczasowej mocy umownej. Obowiązek zgody OSD wynika z obowiązujących przepisów, z tego też względu wnosimy o zmianę zapisu, aby zmiana mocy była możliwa po wyrażeniu zgody przez OSD.</p>	<p>Zamawiająca informuje, iż posiada wiedzę, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami ewentualna zmiana mocy umownej nastąpi po ówczesnym uzyskaniu zgody OSD.</p> <p>W celu uszczegółowienia zapisów SIWZ w tym zakresie modyfikuje się zapisy pkt. 21.4 ppkt 5) w następujący sposób:</p> <p>Jest: „Zamawiana moc umowna dla obiektu <u>150m³/h</u> (1650 kWh) z możliwością zwiększenia na wniosek Zamawiającej do <u>300 m³/h.</u>”</p> <p>Zmienia się na: „Zamawiana moc umowna dla obiektu <u>150m³/h</u> (1650 kWh) z możliwością zwiększenia na wniosek Zamawiającej do <u>300 m³/h</u> po wyrażeniu zgody przez OSD”</p> <p>W pkt. 21.4 ppkt 5) w następujący sposób:</p> <p>Jest: „Sprzedawca zobowiązuje się na wniosek Zamawiającej, w terminie 7 dni zwiększyć moc maksymalnie do 300 m³/h.”</p>

	Zmienia się na: „Sprzedawca zobowiązuje się na wniosek Zamawiającej, w terminie 7 dni od wyrażenia zgody przez OSD zwiększyć moc maksymalnie do 300 m ³ /h.”
--	---

Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako oferty niezgodnej z treścią SIWZ)

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i modyfikacjami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia ofert **nie ulega zmianie.**

KOMENDANT
Centralnej Szkoły
Państwowej Straży Pożarnej
w Warszawie
z up. *Borowski*
st. bryg. mgr inż. Paweł Borowski
Zastępca Komendanta

[KW.830.2020](#)

- Otrzymują:
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem;
 - strona internetowa www.cspsp.pl;
 - a/a.