

Częstochowa, dnia 04.12.2017

Do uczestników postępowania
WT.2370.1.39.2017

Dotyczy: postępowanie którego wartość nie przekracza 30.000 euro
WT.2370.1.39.2017 pn. „Zakup i dostawa armatury wodno pianowej”

Zapytanie: prądownice wodne oraz węże tłoczne zgodnie z przepisami nie wymagają okresowych przeglądów. W związku z powyższym prosimy o wycofanie z umowy z §4 punktu 2,3 i 4.

Odpowiedź: punkt 2 § 4 umowy pozostawia dowolność jeżeli Państwo nie wymagają okresowych przeglądów to punkty 2,3,4 §4 automatycznie Państwa nie obowiązują.

Zapytanie: prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie Państwu prądownicy wodnej G-FORCE posiadającej świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB oraz nakładek piany ciężkiej i średniej nie posiadających świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB.

Odpowiedź: Kupująca wyraża zgodę na zaproponowane przez Państwa prądownice wodne G-FORCE posiadające świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB oraz nakładki piany ciężkiej i średniej nie posiadające świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB.

W związku z powyższym przedłużamy termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do 08.12.2017r !

Zastępca Komendanta
Centralnej Szkoły
Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie
p.o. *Borówka*
st. bryg. mgr inż. Paweł Borówka

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej
Ul. Sabinowska 62/64
42-200 Częstochowa

kw. 3473.2017