BUDYNEK MAGAZYNU - NR 14; pomieszczenie 05; połączenie z budynkiem nr 40; wykorzystać istniejącą szafkę 10U

Szafa wisząca dzielona C&C 12U 600/500/600



Panel wentylacyjny 2wentylatorowy
montowany na ruku 19" z termostatem

Panel 19"/1U plastic 12"SC (8"duplex)

19" listwa zasilająca
5-portowa z bolcem + wył.

Panel porządkujący 19"/1U

Półka stała 19"/1U/250 mm
mocowana z przodu

Panel porządkujący 19"/1U

Panel rozdzielczy kat.5e 19" /1U
24"RJ-K45 HK UTP 500A/B

Panel porządkujący 19"/1U

	BRANŻA	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data:
Projektował:	Elektryczna	Inż. Stanisław Kamara	TO-[illegible]		12 . 2006
Opracował:	Elektryczna	mgr inż. Piotr Kamara			Faza: P.B
Opracował:	Elektryczna				
Sprawdził:	Elektryczna				Nr rys. 18
					Skala: 1:50

Zakład Elektryczno - Projektowy "EPA"
Stanisław Kamara
ul. Północna 18
40-400 Częstochowa

Treść: Widok szafy dystrybucyjnej - budynek magazynu - nr 14