

**DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

dotyczy: wyjaśnienia i modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WT.2370.23.2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „**Roboty remontowo – budowlane w części budynku dydaktyczno – hotelowego nr 1 przy ul. Sabinowskiej 62/64 w Częstochowie**”

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 23 sierpnia 2017 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu nr WT.2370.23.2017, pn. „**Roboty remontowo – budowlane w części budynku dydaktyczno – hotelowego nr 1 przy ul. Sabinowskiej 62/64 w Częstochowie**”. Działając na podstawie art. 38 ust 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), poniżej podaję treść wniosku wraz z udzielonymi na niego odpowiedziami oraz wprowadzonych modyfikacji SIWZ:

Lp	Treść pytania	Udzielone wyjaśnienia/dokonane modyfikacje
1.	Po zapoznaniu się z dokumentacją projektową ARCHITEKTURA udostępnioną w niniejszym przetargu stwierdzamy, że ilość stolarki drzwiowej w zakresie drzwi wewnętrznych do pokoi wewnątrz segmentu wskazana na rzutach jest znacznie większa od ilości drzwi wskazanych na zestawieniu stolarki rys. A-09. Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie robót oraz brak wyraźnego zaznaczenia w opisie przedmiotu zamówienia, które drzwi podlegają wymianie, prosimy o potwierdzenie, że do wyceny robót należy przyjąć ilości drzwi wskazane na zestawieniu stolarki rys. A-09 (za wyjątkiem drzwi oznaczonych do realizacji w II etapie na zestawieniu).	Zamawiająca informuje, iż Ilość drzwi przeznaczonych do wymiany jest zgodna z zestawieniem stolarki rys. A-09- część architektura , dokumentacja projektowa na wykonanie remontu części budynku dydaktyczno-hotelowego- kompania I Iii, a tym samym potwierdza, iż do wyceny robót należy przyjąć ilości drzwi wskazane na zestawieniu stolarki
2.	Na rysunkach A-26 i A-27 w dokumentacji projektowej ARCHITEKTURA, pokazano kolorystykę ścian w pokojach odpowiednio na parterze i piętrze budynku. Pytanie brzmi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy do wyceny robót należy założyć, że rysunki przedstawiają przykładowe rozwinięcie ścian, które należy zastosować do każdego pokoju na danej kondygnacji? Czy kolorystyka dotyczy tylko pokoju, który został wskazany na rzucie (rys A-26 i A-27).</li> <li>• Jak wynika z rysunków A-26 i A-27 rozwinięcie ścian z podaną kolorystyką dotyczy tylko dwóch ścian w pokoju. Czy należy przyjąć, że pozostałe ściany należy pomalować na jeden kolor?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolorystyka przedstawiona na rysunkach A-26 i A-27, dokumentacja projektowa architektura, dotyczy wszystkich pokoi na danej kondygnacji.</li> <li>• Zgodnie z rysunkami A-26 i A-27 dwie ściany należy pomalować zgodnie z podaną kolorystyką, natomiast dwie kolejne wykonać jako jednokolorowe.</li> </ul>
3.	Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania farb ceramicznych do malowania wszystkich pokoi i korytarzy ( ściany, sufity). W opisie technicznym wskazano jako przykładową farbę Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt. Należy zaznaczyć, że ze względu na duży zakres robót malarskich w obiekcie, zastosowanie farb ceramicznych zamiast lateksowych spowoduje znaczny wzrost wartości robót malarskich.	Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie robót malarskich z zastosowaniem farb ceramicznych wysokiej jakości. Dopuszcza się jednak wykonanie powłok malarskich tańszymi farbami lateksowymi.

4.	Ze względu na duże różnice kosztowe, proszę o wyjaśnienie jaki rodzaj baterii prysznicowych należy zaoferować: czy baterię jednouchwytową czy też baterię czasową ze skrzynką podtynkową.	<p>W prysznicach należy zamontować baterie jednouchwytowe.</p> <p>W związku z udzieloną odpowiedzią modyfikuje się zapisy siwz w zakresie Załącznika nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, 1.2.1 architektura – opis (strona 23), w następujący sposób:</p> <p>W opisie dotyczącym baterii wannowo prysznicowych skreśla się zapis”  <i>„Skrzynka podtynkowa Masterbox samozamykająca ( np. SCHELL WBD-SC-V lub odpowiednik spełniający poniższe parametry ), woda zmieszana lub zimna. Armatura podtynkowa do kombinowania z zestawem wierzchnim dla natrysków ściennych, armatura wstępnie zmontowana w skrzynce podtynkowej z tworzywa sztucznego, z uszczelnionymi przepustami wyposażona we wkład samozamykający SC-V, odcięcie wstępne, filtr wstępny, zawór zwrotny, króciec do przepłukiwania, materiał mocujący oraz pokrywa ochronna. Ciśnienie robocze: 1,5 – 5,0 bar, nastawy czasu wyptywu: 5 - 30 s. Wymiary: 149 x 138 x 120 mm. Klasa szumów: I”</i></p>
----	---	---

Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako oferty niezgodnej z treścią SIWZ).

W związku z powyższymi modyfikacjami zapisów siwz, zmianie ulega termin składania oraz otwarcia ofert. Obowiązujące terminy to:

**Termin składania ofert: 30.08.2017 r. godz. 9:30.**

**Termin otwarcia ofert: 30.08.2017 r. godz. 10:00.**

**Zastępca Komendanta  
Centralnej Szkoły  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Częstochowie**  
/-/  
*po.st. bryg.dr inż. Jan Kojdej*

Otrzymują:

- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem;
- strona internetowa [www.cspsp.pl](http://www.cspsp.pl);
- a/a.