











# LEGENDA:

-  – gniazdo pojedyncze (1F, 2P+PE/16A) z kłapką IP44
-  – gniazdo zespolone 400V/16A z przełącznikiem L-D-P + 2 x gniazdo 230V 2P+PE, z kłapką IP44 (PCE – gniazdo COMBOPDL, nr kat. 960615421W)
-  – oprawa 1x49W (3518lm, 1xT5 49W)
-  – łącznik oświetleniowy jednobiegunowy IP44
-  – łącznik oświetleniowy zmienny (schodowy) IP44
-  – tablica rozdzielcza
-  – numer tablicy rozd./numer obwodu w tablicy
-  – przypisanie oprawy do łącznika

INWESTOR		CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ul. SABINOWSKA 62/64 42-200 CZĘSTOCHOWA	
NAZWA INWESTYCJI		BUDYNEK STOŁÓWKI nr 22 ul. SABINOWSKA 62/64 42-200 CZĘSTOCHOWA	
PROJEKTANT			
SPRAWDZAJĄCY			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	DATA	10.2018
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY	SKALA	1:100
NAZWA RYSUNKU	INTALACJA ELEKTRYCZNA - PIWNICA	NR RYS.	01