



#### UWAGI:

1. Sieć zasilająca pracuje w układzie TT
2. Układ pracy instalacji wewnętrznej: TT, 230/400V, 50Hz
3. Moc przyłączeniowa 6 kW
4. Ochrona przedwporażeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne wyłączenie zasilania, zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009
5. Ochrona przedwporażeniowa uzupełniająca: wyłącznik różnicowoprądowy I<sub>Δn</sub>=30mA, zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009
6. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzić badania odbiorcze wg. PN-HD 60364-6:2008

#### ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA TABLICY ROZDZIELCZEJ

1. ROZDZIELNICA PODTYNKOWA VF218PD (36 m.) - HAGER	KOMPLET
2. ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY HAB403 4P/32A - HAGER	1 SZT.
3. LAMPKA SYGNALIZACYJNA SVN127 3xLED 230 V - HAGER	1 SZT.
4. WYŁĄCZNIK RCD CDA440J 40/0,03/A - HAGER	2 SZT.
5. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY MBN316E 16B - HAGER	2 SZT.
6. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY MBN116E 16B - HAGER	3 SZT.
7. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY MBN110E 10B - HAGER	2 SZT.
ŁĄCZNIE: 22 MODUŁY	

INWESTOR	CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ul. SABINOWSKA 62/64 42-200 CZĘSTOCHOWA		
NAZWA INWESTYCJI	BUDYNEK STOŁÓWKI nr 22 ul. SABINOWSKA 62/64 42-200 CZĘSTOCHOWA		
PROJEKTANT			
SPRAWDZAJĄCY			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	DATA	10.2018
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY	SKALA	-
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY TR-P	NR RYS.	02