

UWAGA:
1. Oprzewodowanie strony DC wykonać przewodem typu:
   – SOLARFLEX–X PV1–F 6mm², prod. HELUKABEL
   – biegun ujemny kolor niebieski – nr kat. 705778
   – biegun dodatni kolor czerwony – nr kat. 705777

2. Do łączenia oprzewodowania strony DC, stosować:
   – złączki typu MC4, 4/6mm², IP68, prod. STAUBLI

3. Obwody zasilania oraz sterowania rozłącznika wykonać kablem typu:
   – BiTflame 1000 FE180/E90 2x1,5 RE 0,6/1kV, prod. BITNER, nr kat. B62617

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA WYŁĄCZNIKA WP–DC–1

1. ROZŁĄCZNIK POŻAROWY, do 4 ciągów, 25A, typ: SOL30X4–SAFETY–MC4–U (230V 50Hz), prod. EATON, nr kat. 168102	1 szt.

INWESTOR	Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64 42–200 Częstochowa		
NAZWA INWESTYCJI	Budowa instalacji fotowoltalicznej na dachu budynku magazynowego nr 31 na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42–200 Częstochowa		
PROJEKTANT	Paweł CZAJA	SLK/2951/PWOE/10	
SPRAWDZAJĄCY	–	–	
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	DATA	10.2020
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY	SKALA	–
NAZWA RYSUNKU	Schemat ideowy wyłącznika DC – Inwerter 1	NR RYS.	E–04